

足立区事業場排水調査項目

項目	水素イオン濃度	温度	BOD	COD	浮遊物質	ノルマルヘキサン抽出物質	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	全クロム
規制基準値	5.8~8.6	40度以下	25 または70	35 または70	60 または90	5 または30	3	2	10	10	2
項目	窒素	リン	カドミウム及びその化合物	シアン化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物					
規制基準値	20 または30	2 または3	0.03	1	0.1	0.5					

- 1 項目名には一部略称を使用しています
- 2 規制基準値の単位...水素イオン濃度はpH その他はg / m<sup>3</sup>
- 3 調査項目および規制基準値は事業場により異なることがあります