

令和4年度

照度検査結果報告書

実施年月日 別表のとおり

検査担当者 各学校薬剤師

検査項目 教室及び黒板の照度

検査結果 別表のとおり

なお、最大照度と最小照度の比が10:1 を超えている場所については、備考欄に比率を記載した。

判定基準

1 照度基準 【300 ルクス以上必要とする場所】 【200 ルクス以上必要とする場所】 【75 ルクス以上必要とする場所】	普通教室、実験実習室、図書閲覧室、黒板前、製図室、電子計算機室、被服室 ※ 教室及び黒板の照度は500 ルクス以上であることが望ましい。 教職員室、保健室、給食室、屋内運動場 講堂、ロッカー室、昇降口、廊下、階段、洗面所、便所
2 最大照度と最小照度の比	この比は、10：1 を超えないこととし、やむ得ず超えた場合でも、20：1 を超えないこと
3 テレビ・ディスプレイ画面の垂直面照度	100～500 ルクス程度が望ましい
4 コンピュータ、ワープロ等を使用する教室の机上の照度	500～1000 ルクス程度が望ましく、画面等に反射や影が見られないこと

注意事項

蛍光灯は毎日1回の清掃で10～20ルクス程度明るくなります。また、LEDの導入により、検査値が低い値でも、明るく感じる学校も見受けられます。必要に応じて処置をとること。照度が充分あっても「まぶしさ」を起こす輝きがあると見え方を妨害するので、黒板に近い窓や晴天時の直射日光に注意すること。

なお、判定基準値を満たしていない学校は、学校薬剤師が随時指導している。

令和4年度 夏季照度検査結果一覧表

学校名	測定日	時間	天候	測定場所	カーテン	蛍光灯	測定結果(単位Lx)				測定場所	カーテン	蛍光灯	測定結果(単位Lx)				測定場所	カーテン	蛍光灯	測定結果(単位Lx)			
							黒板		教室					黒板		教室					黒板		教室	
							最大	最小	最大	最小				最大	最小	最大	最小				最大	最小	最大	最小
谷中中	6/28	9:20	晴	1-4	閉	全点灯	1317	684	2690	633	3-1	閉	全点灯	1496	704	3010	623	2-3	閉	全点灯	1455	640	2840	726
栗島中	10/4	11:00	晴	1-2	開	全点灯	2030	1232	5450	1260	第2理科室	閉	全点灯	1379	844	1680	505	2階会議室		全点灯	792	600	2840	620
扇中	6/22	14:20	曇	少人数教室	開	全点灯	2270	1310	1570	860	コンピューター室	閉	全点灯	1750	920	1340	570	図書室	閉	全点灯	1420	950	1220	870
加賀中	9/2	10:20	雨	4階学習室B	開	全点灯	1271	896	3430	848	3階学習室B	開	全点灯	1320	937	4380	872	2階学習室B	開	全点灯	1224	825	3270	882
入谷南中	7/6	10:00	曇・晴	1-C	開	全点灯	1805	1200	3760	736	2-A	開	全点灯	1279	1060	3010	490	3-D	開	全点灯	1630	1026	2980	681
六月中	9/8	9:45	曇	1-5	開	全点灯	1099	766	1478	990	2-1	開	全点灯	1091	841	2400	825	3-1	開	全点灯	1020	916	1952	990
千寿青葉中	7/29	13:10	晴	美術室	閉	全点灯	1626	1086	1954	1175	2-3	開	全点灯	1761	1298	2310	904	3-1	開	全点灯	1648	1093	1686	1031
千寿桜堤中	6/15	13:45	曇	第1音楽室	開	全点灯	1800	1120	3600	1000	2-3	開	全点灯	830	640	1640	650	家庭科室	開	全点灯	960	810	1000	800

令和4年度 冬季照度検査結果一覧表

学校名	測定日	時間	天候	測定場所	カーテン	蛍光灯	測定結果(単位Lx)				測定場所	カーテン	蛍光灯	測定結果(単位Lx)				測定場所	カーテン	蛍光灯	測定結果(単位Lx)			
							黒板		教室					黒板		教室					黒板		教室	
							最大	最小	最大	最小				最大	最小	最大	最小				最大	最小	最大	最小
扇中	2/22	12:45	晴	理科室	開	全点灯	1980	1120	2070	970	6-2	閉	全点灯	2130	1210	1950	750	音楽室	開	全点灯	2250	1370	1990	1180
加賀中	12/14	9:40	晴	1-2	閉	全点灯	1548	1150	3640	1000	学習室A	閉	全点灯	2710	1550	3710	1140	3-2	閉	全点灯	1909	1337	4340	1110
入谷南中	1/18	9:25	晴	2-B	開	全点灯	2310	1310	2640	553	1-D	開	全点灯	2990	1610	3450	1080	1-A	開	全点灯	3290	1490	2900	675
六月中	2/16	9:10	晴	2-3	閉	全点灯	1899	1260	3190	1119	3-5	閉	全点灯	2400	1380	3630	1100	学習室	開	全点灯	2310	1730	3810	1610
千寿青葉中	12/2	13:30	晴	1-2	閉	全点灯	1280	930	3140	809	2-2	閉	全点灯	1290	921	1169	507	多目的教室1	閉	全点灯	1314	1021	1214	944
千寿桜堤中	2/8	9:25	曇	ランチ教室	開	全点灯	1520	1170	5920	1230	2-2	閉	全点灯	1110	650	1810	640		閉	全点灯	510	440	1470	650