

# 令和4年度

## 飲料水水質一斉検査結果報告書

実施年月日 令和4年9月8日、9月15日

検査担当者 各学校薬剤師及び（一財）東京顕微鏡院

検査項目 一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、過マンガン酸カリウム消費量、pH 値、味、臭気、色度、濁度、遊離残留塩素

検査結果 別表のとおり

判定基準	項目	判定基準
	1 一般細菌	1mL の検水で形成される集落数が100 以下であること
	2 大腸菌	検出されないこと
	3 塩化物イオン	200mg/L 以下であること
	4 有機物等 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下であること
	5 pH 値	5.8 以上8.6 以下であること
	6 味	異常でないこと
	7 臭気	異常でないこと
	8 色度	5 度以下であること
	9 濁度	2 度以下であること
	10 遊離残留塩素	遊離残留塩素0.1mg/L (結合残留塩素0.4mg/L) 以上であること ただし、供給する水が汚染されるおそれのあるとき等は、遊離残留塩素0.2mg/L (結合残留塩素1.5mg/L) 以上であること

注意事項 休日明けは、使用前に十分に放水してから飲料に供すること。  
判定基準値を満たしていない学校は、基準値を満たすように学校薬剤師が随時指導している。  
なお、塩素酸検査は平成24 年度までに全校実施済みである。



## 令和4年度 飲料水水質検査結果一覧表

学校名	採水場所	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	pH値	味	臭気	色度	濁度	遊離 残留塩素	判定	備考
東加平小	1階 正面玄関前	0	不検出	20.9	0.7	7.9	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
東瀏江小	2階 水飲み場	1.1×10 <sup>2</sup>	不検出	16.0	0.6	7.9	未検査	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	不適	
中川小													直結給水
中川北小	1階 手洗い場	0	不検出	22.0	0.8	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.2	適	
北三谷小	1階 保健室前水飲み場	0	不検出	15.6	0.7	7.5	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.3	適	
大谷田小	2階 1年1組教室前	0	不検出	21.3	0.6	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
長門小	1階 保健室前	0	不検出	15.3	0.6	7.9	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.2	適	
花畑小	1階 東側階段	0	不検出	15.5	0.6	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.2	適	
花畑第一小	1階 保健室前	0	不検出	14.9	0.6	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
花畑西小	1階 保健室前	0	不検出	21.0	0.7	7.9	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.2	適	
花保小	1階 西廊下	0	不検出	21.2	0.6	7.7	異常なし	異常なし	1未満	0.6	0.1	適	
瀏江小	1階 保健室前	0	不検出	21.2	0.7	7.7	異常なし	異常なし	1未満	0.4	0.1	適	
瀏江第一小	1階 北廊下	0	不検出	20.2	0.8	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
保木間小	1階 1年2組前	0	不検出	21.2	0.6	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.3	適	
竹の塚小	2階 2年2組前水飲み場	0	不検出	15.5	0.7	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.2	適	
伊興小													直結給水
東伊興小	1階 蛇口	0	不検出	14.7	0.6	7.9	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.2	適	
中島根小	2階 水飲み場	0	不検出	15.9	0.6	7.7	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
古千谷小	東棟 1階 算数教室前	0	不検出	21.3	0.9	7.9	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
東綾瀬小	1階	0	不検出	20.3	0.8	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.5	適	
栗原北小	1階 放送室前	0	不検出	21.5	0.8	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
平野小	1階 北廊下	0	不検出	20.4	0.7	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.2	適	
辰沼小	1階 保健室前 水飲み場	0	不検出	16.4	1.2	7.7	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.3	適	
六木小													直結給水
中川東小	2階 体育館前	0	不検出	21.7	0.7	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
皿沼小	1階 中央水道	0	不検出	16.5	0.6	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
舎人第一小													ビル管校
千寿本町小													ビル管校
千寿桜小													ビル管校
桜花小	1階 保健室前	0	不検出	15.3	0.8	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
西保木間小	1階 西側 手洗場	0	不検出	21.0	1.8	7.9	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.3	適	
足立入谷小	1階 職員室前	0	不検出	16.7	0.6	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
千寿小													ビル管校
千寿常東小	保健室前	0	不検出	21.1	0.8	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.2	適	
千寿双葉小	2階 西 手洗場水道	0	不検出	20.5	0.7	7.9	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	

## 令和4年度 飲料水水質検査結果一覧表

学校名	採水場所	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	pH値	味	臭気	色度	濁度	遊離塩素	判定	備考
一中	2階 職員室前 水道	0	不検出	18.5	0.5	8.0	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	直結給水
四中													
五中	職員室前	0	不検出	14.6	0.7	7.6	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
六中	1階 中央階段前	0	不検出	15.6	0.6	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
七中													直結給水
九中													直結給水
十中													直結給水
十一中	1階 保健室前	1	不検出	21.3	0.8	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
十二中													直結給水
十三中	2年 昇降口前	0	不検出	16.7	0.6	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
十四中	1階 東側 水飲場	1	不検出	15.3	0.6	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
江南中	職員室前	0	不検出	14.3	0.6	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
新田中													ビル管校
江北桜中													ビル管校
鹿浜菜の花中													ビル管校
東島根中													直結給水
溯江中	1階 北水道	0	不検出	20.9	1.0	7.9	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
竹の塚中	1階 保健室前水道	0	不検出	21.4	0.8	8.0	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.2	適	
東綾瀬中													仮説のため直結
青井中	1階 中央階段前	0	不検出	15.7	0.6	7.9	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
花畑中	ランチルーム前	1.1×10 <sup>4</sup>	不検出	17.0	0.6	7.9	未検査	異常なし	1未満	0.1未満	0.05	不適	
蒲原中	2階 3年2組前	0	不検出	21.1	0.7	7.7	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.2	適	
西新井中	1階 東	0	不検出	21.3	0.6	7.4	異常なし	異常なし	1未満	0.2	0.2	適	
入谷中	1階 東 水飲み場 水道	0	不検出	19.5	0.7	7.7	異常なし	異常なし	1未満	0.2	0.1	適	
伊興中	1階 水飲み場	0	不検出	16.5	0.6	7.9	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
花畑北中	1階 理科室	6.8×10 <sup>3</sup>	不検出	15.4	0.8	7.7	未検査	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	不適	
花保中	保健室前	0	不検出	16.0	0.6	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
谷中中	1階 保健室前水道	0	不検出	21.2	0.7	7.8	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.2	適	
栗島中	1階 金工室横	0	不検出	20.8	0.8	7.9	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
扇中	1階 保健室前	0	不検出	15.1	0.6	7.6	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.3	適	
加賀中	1階 水飲み場	0	不検出	21.5	0.8	7.9	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	
入谷南中	3階 少人数教室前(2年A組側)	1.1×10 <sup>4</sup>	不検出	16.7	0.7	7.9	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.5	適	
六月中													ビル管校
千寿青葉中													ビル管校
千寿桜堤中	2階 水飲み場	8.7×10 <sup>3</sup>	不検出	18.9	0.7	7.9	異常なし	異常なし	1未満	0.1未満	0.1	適	