

令和 5 年度

浮遊粉じん・気流測定結果報告書

実施年月日 別表のとおり

検査担当者 民間委託業者

検査項目 浮遊粉じん・気流

検査結果 別表のとおり

判定基準

項目	判定基準
1 浮遊粉じん	0.10 m g / m ³ 以下であること。
2 気流	0.5 m / 秒以下であることが望ましい。

測定結果一覧

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
検査項目:浮遊粉じん、気流
測定時期:令和5年度 夏期

令和5年9月29日
株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
1	千寿小学校	7月13日	1F	図書室	9:08	0.01	0.26	ON	閉
			2F	1-4	9:03	0.01未満	0.25	ON	開
			3F	2-5	8:56	0.01未満	0.48	ON	開
			4F	5-1	8:51	0.01	0.41	ON	開
			5F	6-2	9:13	0.01未満	0.31	ON	閉
2	千寿本町小学校	7月13日	1F	保健室	12:40	0.01未満	0.37	ON	閉
			2F	6-2	12:35	0.01未満	0.43	ON	開
			3F	5-2	12:30	0.01未満	0.42	ON	開
			4F	3-1	12:25	0.01	0.34	ON	開
3	千寿常東小学校	7月13日	1F	1-1	13:07	0.01	0.51	ON	開
			2F	3-2	13:02	0.01	0.42	ON	開
			3F	6-1	12:57	0.01	0.44	ON	閉
4	足立小学校	7月14日	1F	保健室	11:30	0.01	0.52	ON	閉
			2F	1-1	11:25	0.01	0.38	ON	開
			3F	4-3	11:20	0.01	0.54	ON	閉
			4F	3-2	11:15	0.01	0.38	ON	閉
5	千寿桜小学校	7月13日	1F	1-3	10:46	0.01未満	0.4	ON	開
			2F	2-3	10:41	0.01未満	0.31	ON	閉
			3F	4-1	10:36	0.01未満	0.31	ON	閉
			4F	5-3	10:31	0.01未満	0.35	ON	開
6	千寿第八小学校	7月13日	1F	4-2	14:13	0.01	0.42	ON	開
			2F	1-3	14:08	0.01	0.37	ON	閉
			3F	3-1	14:03	0.01	0.41	ON	閉
7	千寿双葉小学校	7月13日	1F	職員室	11:55	0.01未満	0.41	ON	閉
			2F	3-3	11:50	0.01	0.35	ON	閉
			3F	6-2	11:45	0.01未満	0.34	ON	開
8	西新井小学校	7月19日	1F	職員室	10:19	0.01	0.51	ON	閉
			2F	1-1	10:14	0.02	0.4	ON	閉
			3F	3-2	10:09	0.02	0.63	ON	閉
			4F	6-3	10:04	0.02	0.69	ON	閉
9	西新井第一小学校	7月19日	1F	図工室	11:30	0.02	0.36	ON	閉
			2F	2-1	11:25	0.02	0.50	ON	閉
			3F	4-1	11:20	0.01	0.42	ON	閉
			4F	6-2	11:15	0.01	0.43	ON	閉
10	西新井第二小学校	7月7日	1F	1-1	10:01	0.01	0.4	ON	閉
			2F	2-1	9:56	0.01	0.52	ON	開
			3F	6-2	9:50	0.01	0.45	ON	閉

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
測定位置:机上高さ

測定結果一覧

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
 検査項目:浮遊粉じん、気流
 測定時期:令和5年度 夏期

令和5年9月29日
 株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
11	西伊興小学校	7月7日	1F	いなほ	10:46	0.01	0.32	ON	閉
			2F	2-2	10:41	0.01	0.37	ON	開
			3F	5-2	10:36	0.01	0.34	ON	開
12	興本小学校	7月19日	1F	職員室	9:30	0.01	0.48	ON	閉
			2F	2-1	9:25	0.02	0.43	ON	閉
			3F	3-2	9:20	0.01	0.52	ON	閉
13	本木小学校	7月18日	1F	職員室	9:15	0.01	0.52	ON	閉
			2F	3-2	9:10	0.01	0.53	ON	閉
			3F	算数ルーム	9:05	0.01	0.46	ON	閉
			4F	図書室	9:00	0.01	0.48	ON	閉
14	寺地小学校	7月18日	1F	1-1	10:25	0.01	0.46	ON	閉
			2F	3-2	10:19	0.01	0.62	ON	閉
			3F	6-1	10:14	0.01	0.42	ON	閉
15	関原小学校	7月11日	1F	青桐学級2	12:10	0.01	0.35	ON	閉
			2F	2-3	12:04	0.02	0.42	ON	閉
			3F	3-2	11:59	0.02	0.38	ON	閉
			4F	5-1	11:54	0.01	0.48	ON	閉
16	江北小学校	7月19日	1F	こうや5	14:07	0.01	0.41	ON	閉
			2F	6-3	14:02	0.01	0.54	ON	開
			3F	2-4	13:57	0.02	0.56	ON	閉
			4F	5-2	13:52	0.01	0.44	ON	閉
17	扇小学校	7月18日	1F	1-1	10:40	0.01	0.44	ON	閉
			2F	3-2	10:45	0.01	0.63	ON	閉
			3F	5-1	10:50	0.01	0.61	ON	閉
18	鹿浜五色桜小学校	7月19日	1F	職員室	13:18	0.01	0.47	ON	閉
			2F	2-2	13:13	0.01	0.49	ON	閉
			3F	4-2	13:08	0.02	0.4	ON	閉
			4F	6-1	13:03	0.01	0.31	ON	閉
19	鹿浜第一小学校	6月29日	1F	なかよし学級	8:32	0.01	0.25	ON	開
			2F	1-1	8:25	0.01	0.28	OFF	開
			3F	5-1	8:20	0.01	0.23	OFF	開
20	鹿浜未来小学校	6月29日	1F	図工室	9:18	0.01	0.27	ON	閉
			2F	2-1	9:13	0.01	0.25	ON	閉
			3F	4-2	9:07	0.01	0.28	ON	閉
			4F	6-1	9:02	0.01	0.27	ON	閉

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
 測定位置:机上高さ

測定結果一覧

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
検査項目:浮遊粉じん、気流
測定時期:令和5年度 夏期

令和5年9月29日
株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
21	皿沼小学校	6月29日	1F	図工室	10:44	0.02	0.37	ON	閉
			2F	3-1	10:37	0.02	0.37	ON	開
			3F	6-1	10:30	0.01	0.27	ON	開
22	新田小学校	7月18日	1F	職員室	13:50	0.01	0.47	ON	閉
			2F	1-2	13:45	0.02	0.50	ON	閉
			3F	3-3	13:40	0.01	0.48	ON	閉
			4F	4-6	13:35	0.01	0.54	ON	閉
23	宮城小学校	7月18日	1F	1-1	11:18	0.01	0.47	ON	開
			2F	3-2	11:13	0.02	0.53	ON	開
			3F	5-1	11:08	0.01	0.49	ON	開
24	舎人小学校	6月29日	1F	1-1	14:05	0.02	0.26	ON	開
			2F	3-2	14:10	0.02	0.45	ON	開
			3F	6-3	14:16	0.02	0.41	ON	閉
25	舎人第一小学校	6月29日	1F	1-2	13:40	0.02	0.23	ON	閉
			2F	3-2	13:35	0.02	0.27	OFF	開
			3F	4-3	13:30	0.03	0.33	ON	閉
			4F	6-1	13:25	0.02	0.48	ON	閉
26	足立入谷小学校	6月29日	1F	職員室	13:02	0.02	0.33	ON	閉
			2F	3-1	12:56	0.02	0.41	ON	閉
			3F	5-1	12:50	0.02	0.41	ON	閉
27	古千谷小学校	7月7日	1F	ひまわり I	13:24	0.01	0.4	ON	開
			2F	2-2	13:17	0.02	0.47	ON	開
			3F	6-1	13:11	0.02	0.53	ON	閉
28	梅島小学校	7月14日	1F	1-2	13:25	0.01	0.57	ON	閉
			2F	3-1	13:20	0.01	0.59	ON	閉
			3F	6-3	13:15	0.01	0.56	ON	閉
			4F	図工室	13:10	0.01	0.42	ON	閉
29	梅島第一小学校	7月11日	1F	職員室	9:45	0.01	0.39	ON	閉
			2F	2-2	9:40	0.02	0.49	ON	閉
			3F	6-1	9:35	0.02	0.44	ON	閉
30	梅島第二小学校	7月14日	1F	ひまわり	12:10	0.01	0.48	ON	閉
			2F	2-1	12:05	0.01	0.42	ON	閉
			3F	3-2	12:00	0.01	0.46	ON	閉
			4F	6-1	11:55	0.01	0.49	ON	閉

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
測定位置:机上高さ

測定結果一覧

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
 検査項目:浮遊粉じん、気流
 測定時期:令和5年度 夏期

令和5年9月29日
 株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
31	島根小学校	7月11日	1F	2-2	9:15	0.01	0.32	ON	開
			2F	3-1	9:10	0.01	0.79	ON	開
			3F	6-3	9:04	0.01	0.43	ON	閉
32	中島根小学校	7月10日	1F	多目的室	14:00	0.02	0.38	ON	開
			2F	3-2	13:55	0.02	0.45	ON	閉
			3F	音楽室	13:50	0.01	0.4	ON	閉
33	亀田小学校	7月11日	1F	かがやき教室2	10:58	0.01	0.39	ON	閉
			2F	3-2	10:50	0.02	0.37	ON	開
			3F	6-4	10:43	0.02	0.42	ON	閉
34	栗原小学校	7月11日	1F	1-2	13:18	0.02	0.3	ON	閉
			2F	3-2	13:12	0.01	0.49	ON	閉
			3F	5-1	13:07	0.02	0.35	ON	開
35	栗原北小学校	7月7日	1F	校長室	9:11	0.01	0.52	ON	閉
			2F	2-2	9:16	0.01	0.44	ON	閉
			3F	5-1	9:22	0.01	0.58	ON	開
			4F	6-2	9:27	0.01	0.34	ON	閉
36	栗島小学校	7月6日	1F	2-1	9:55	0.01	0.42	ON	閉
			2F	4-2	9:49	0.01	0.36	ON	閉
			3F	6-1	9:42	0.01	0.34	ON	閉
37	加平小学校	7月6日	1F	ランチルーム	12:24	0.01	0.45	ON	閉
			2F	6-1	12:18	0.01	0.31	ON	閉
			3F	5-2	12:12	0.01	0.47	ON	開
38	東栗原小学校	7月6日	1F	学習室	10:50	0.01	0.45	ON	閉
			2F	3-2	10:45	0.01	0.53	ON	開
			3F	4-1	10:39	0.01	0.45	ON	閉
39	平野小学校	7月6日	1F	1-3	11:54	0.01	0.44	ON	開
			2F	3-3	11:49	0.01	0.48	ON	閉
			3F	4-2	11:44	0.01	0.62	ON	開
40	弥生小学校	7月14日	1F	図工室	9:25	0.01	0.50	ON	開
			2F	3-1	9:20	0.01	0.36	ON	開
			3F	6-1	9:15	0.01	0.34	ON	開

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
 測定位置:机上高さ

測定結果一覧

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
 検査項目:浮遊粉じん、気流
 測定時期:令和5年度 夏期

令和5年9月29日
 株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
41	弘道小学校	7月14日	1F	にこにこ教室①	10:47	0.01	0.52	ON	開
			2F	2-2	10:52	0.01	0.44	ON	閉
			3F	6-1	10:57	0.01	0.58	ON	閉
42	弘道第一小学校	7月14日	1F	図工室	10:31	0.01	0.48	ON	閉
			2F	1-2	10:26	0.01	0.38	ON	開
			3F	6-2	10:21	0.01	0.36	ON	閉
43	青井小学校	7月6日	1F	なかよし一組	8:58	0.01	0.33	ON	閉
			2F	図工室	8:53	0.01	0.29	ON	開
			3F	3-1	8:47	0.01	0.36	ON	開
			4F	5-2	8:42	0.01	0.39	ON	閉
44	綾瀬小学校	7月12日	1F	図書室	9:32	0.02	0.43	ON	閉
			2F	1-3	9:27	0.02	0.48	ON	閉
			3F	2-2	9:22	0.03	0.58	ON	閉
			4F	4-3	9:15	0.02	0.3	ON	閉
			5F	6-4	9:06	0.01	0.50	ON	閉
45	東綾瀬小学校	7月12日	1F	1-2	10:42	0.02	0.49	ON	開
			2F	4-3	10:37	0.02	0.50	ON	開
			3F	5-1	10:32	0.02	0.37	ON	閉
46	東加平小学校	7月4日	1F	1-3	8:40	0.01	0.18	ON	開
			2F	3-2	8:46	0.01	0.22	ON	開
			3F	6-3	8:52	0.01	0.25	ON	閉
47	東湊江小学校	7月12日	1F	きりのは学級	12:10	0.02	0.58	ON	閉
			2F	6-2	12:05	0.02	0.39	ON	開
			3F	3-3	12:00	0.01	0.3	ON	閉
48	中川小学校	7月4日	1F	1-2	10:48	0.01	0.33	ON	閉
			2F	2-2	10:42	0.01	0.41	ON	閉
			3F	6-1	10:34	0.01	0.34	ON	閉
49	中川北小学校	7月4日	1F	職員室	12:52	0.01	0.28	ON	閉
			2F	3-1	12:47	0.01	0.36	ON	開
			3F	6-2	12:42	0.01	0.3	ON	開
50	辰沼小学校	7月4日	1F	保健室	10:18	0.01	0.32	ON	閉
			2F	1-2	10:12	0.01	0.4	ON	開
			3F	3-2	10:07	0.01	0.36	ON	閉
			4F	4-1	10:00	0.01	0.31	ON	開

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
 測定位置:机上高さ

測定結果一覧

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
検査項目:浮遊粉じん、気流
測定時期:令和5年度 夏期

令和5年9月29日
株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
51	中川東小学校	7月4日	1F	ことばときこえの教室	11:20	0.01	0.21	ON	閉
			2F	1-1	11:14	0.01	0.26	ON	開
			3F	図工室	11:09	0.01	0.37	ON	開
			4F	6-1	11:00	0.01	0.45	ON	開
52	北三谷小学校	7月12日	1F	図工室	10:56	0.01	0.60	ON	閉
			2F	3-2	11:01	0.02	0.39	ON	閉
			3F	6-1	11:06	0.02	0.37	ON	閉
53	大谷田小学校	7月12日	1F	職員室	12:40	0.01	0.39	ON	閉
			2F	2-2	12:35	0.02	0.49	ON	開
			3F	5-1	12:30	0.03	0.38	ON	閉
54	長門小学校	7月12日	1F	6-1	13:07	0.02	0.35	ON	閉
			2F	5-1	13:02	0.02	0.46	ON	閉
			3F	3-2	12:57	0.02	0.44	ON	閉
55	花畑小学校	7月5日	1F	図工室	9:26	0.02	0.24	ON	開
			2F	1-2	9:20	0.01	0.37	ON	開
			3F	6-2	9:15	0.01	0.31	ON	開
56	花畑第一小学校	7月5日	1F	1-1	10:01	0.01	0.24	ON	閉
			2F	2-1	9:56	0.01	0.28	ON	開
			3F	4-2	9:50	0.01	0.36	ON	閉
57	花畑西小学校	7月10日	1F	1-2	10:26	0.01	0.3	ON	閉
			2F	3-2	10:21	0.02	0.37	ON	閉
			3F	6-1	10:16	0.01	0.39	ON	閉
58	桜花小学校	7月5日	1F	職員室	10:55	0.01	0.34	ON	閉
			2F	2-1	10:50	0.01	0.32	ON	閉
			3F	5-1	10:45	0.01	0.33	ON	閉
59	花保小学校	7月5日	1F	1-1	12:25	0.01	0.34	ON	開
			2F	3-2	12:18	0.01	0.37	ON	閉
			3F	5-2	12:11	0.01	0.33	ON	閉
60	六木小学校	7月4日	1F	保健室	13:26	0.01	0.38	ON	開
			2F	2-2	13:20	0.01	0.36	ON	開
			3F	4-3	13:12	0.01	0.33	ON	開

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
測定位置:机上高さ

測定結果一覧

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
検査項目:浮遊粉じん、気流
測定時期:令和5年度 夏期

令和5年9月29日
株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
61	渕江小学校	7月10日	1F	1-1	8:58	0.02	0.41	ON	開
			2F	2-2	8:53	0.01	0.43	ON	開
			3F	6-1	8:48	0.01	0.48	ON	閉
62	渕江第一小学校	7月10日	1F	1-1	10:51	0.02	0.47	ON	閉
			2F	3-2	10:45	0.02	0.50	ON	閉
			3F	4-3	10:40	0.02	0.4	ON	閉
63	西保木間小学校	7月10日	1F	図工室	9:22	0.02	0.39	ON	閉
			2F	2-1	9:16	0.01	0.4	ON	閉
			3F	6-1	9:11	0.01	0.47	ON	閉
64	保木間小学校	7月10日	1F	1-1	12:20	0.02	0.53	ON	閉
			2F	3-2	12:25	0.02	0.43	ON	閉
			3F	6-1	12:30	0.02	0.50	ON	閉
65	竹の塚小学校	7月10日	1F	竹小キッズばれっと	13:26	0.02	0.44	ON	閉
			2F	1-2	13:21	0.02	0.45	ON	閉
			3F	5-2	13:16	0.02	0.41	ON	閉
66	伊興小学校	7月7日	1F	職員室	11:22	0.01	0.47	ON	閉
			2F	6-2	11:17	0.01	0.36	ON	閉
			3F	2-1	11:12	0.01	0.45	ON	閉
			4F	3-1	11:07	0.01	0.44	ON	閉
67	東伊興小学校	7月7日	1F	ほけん室	12:31	0.01	0.36	ON	閉
			2F	3-3	12:26	0.01	0.46	ON	開
			3F	6-2	12:20	0.01	0.46	ON	閉
	以下余白								

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
測定位置:机上高さ

測定結果一覧

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
検査項目:浮遊粉じん、気流
測定時期:令和5年度 夏期

令和5年9月29日
株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
1	第一中学校	7月13日	1F	1・2・3年E組	9:52	0.01	0.3	ON	閉
			2F	3-B	9:47	0.01	0.29	ON	閉
			3F	2-C	9:42	0.01	0.53	ON	開
			4F	1-B	9:35	0.01	0.29	ON	閉
2	第四中学校	7月18日	1F	職員室	11:52	0.01	0.53	ON	閉
			2F	3-B	11:47	0.01	0.55	ON	閉
			3F	2-B	11:42	0.01	0.47	ON	開
			4F	1-A	11:37	0.02	0.59	ON	閉
3	第五中学校	7月19日	1F	あゆみ教室	10:49	0.01	0.51	ON	開
			2F	3-C	10:43	0.03	0.42	ON	閉
			3F	2-A	10:38	0.02	0.35	ON	閉
			4F	1-B	10:33	0.03	0.38	ON	閉
4	第六中学校	7月18日	1F	第一技術室	9:54	0.01	0.52	ON	閉
			2F	3-C	9:46	0.01	0.54	ON	開
			3F	2-C	9:39	0.01	0.53	ON	閉
			4F	1-A	9:34	0.01	0.64	ON	閉
5	第七中学校	7月11日	1F	職員室	12:42	0.01	0.4	ON	閉
			2F	3-3	12:37	0.01	0.70	ON	閉
			3F	2-1	12:32	0.01	0.48	ON	閉
			4F	1-2	12:27	0.02	0.50	ON	閉
6	第九中学校	7月14日	1F	保健室	12:48	0.01	0.42	ON	閉
			2F	3-2	12:43	0.01	0.78	ON	閉
			3F	2-1	12:38	0.01	0.52	ON	閉
			4F	1-4	12:33	0.01	0.38	ON	開
7	第十中学校	7月11日	1F	美術室	10:11	0.01	0.52	ON	閉
			2F	3-3	10:06	0.01	0.3	ON	閉
			3F	2-3	10:01	0.01	0.22	ON	開
			4F	1-1	9:56	0.01	0.54	ON	閉
8	第十一中学校	7月14日	1F	3-5	10:05	0.01	0.4	ON	閉
			2F	3-4	10:00	0.01	0.69	ON	開
			3F	1-2	9:55	0.01	0.38	ON	閉
			4F	1-5	9:47	0.01	0.3	ON	閉
9	第十二中学校	7月4日	1F	職員室	11:50	0.01	0.3	ON	閉
			2F	3-3	11:45	0.01	0.37	ON	開
			3F	1-3	11:39	0.01	0.38	ON	開
			4F	2-2	11:32	0.01	0.32	ON	閉
10	第十三中学校	7月5日	1F	7組教室	8:56	0.01	0.34	ON	開
			2F	3-5	8:51	0.01	0.26	ON	開
			3F	2-3	8:46	0.01	0.31	ON	閉
			4F	1-4	8:40	0.01	0.36	ON	閉

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
測定位置:机上高さ

測定結果一覧

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
 検査項目:浮遊粉じん、気流
 測定時期:令和5年度 夏期

令和5年9月29日
 株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
11	第十四中学校	7月7日	1F	3-6	8:52	0.01	0.50	ON	閉
			2F	3-1	8:47	0.01	0.51	ON	閉
			3F	2-5	8:35	0.01	0.38	ON	開
			4F	1-2	8:42	0.01	0.56	ON	閉
12	江南中学校	7月18日	1F	職員室	11:52	0.01	0.53	ON	閉
			2F	3-B	11:47	0.01	0.55	ON	閉
			3F	2-B	11:42	0.01	0.47	ON	開
			4F	1-A	11:37	0.02	0.59	ON	閉
13	新田中学校	7月18日	1F	職員室	13:21	0.01	0.31	ON	閉
			2F	9-4	13:15	0.01	0.48	ON	閉
			3F	5-5	13:10	0.02	0.46	ON	閉
			4F	7-3	13:05	0.01	0.47	ON	閉
14	江北桜中学校	7月18日	1F	主事室	12:30	0.01	0.47	ON	閉
			2F	3-1	12:25	0.01	0.49	ON	閉
			3F	2-3	12:20	0.01	0.52	ON	閉
			4F	1-2	12:15	0.01	0.46	ON	閉
15	鹿浜菜の花中学校	7月19日	1F	7組教室1	12:52	0.02	0.44	ON	閉
			2F	3-1	12:47	0.02	0.43	ON	閉
			3F	2-3	12:42	0.02	0.38	ON	閉
			4F	1-4	12:37	0.02	0.41	ON	閉
16	東島根中学校	7月6日	1F	保健室	11:22	0.01	0.4	ON	閉
			2F	3-1	11:17	0.01	0.63	ON	開
			3F	2-2	11:12	0.01	0.61	ON	閉
			4F	学習室	11:07	0.01	0.42	ON	閉
17	渕江中学校	7月10日	1F	保健室	12:00	0.01	0.29	ON	閉
			2F	コンピューター室	11:55	0.01	0.3	ON	閉
			3F	2-4	11:50	0.01	0.38	ON	閉
			4F	1-3	11:45	0.02	0.42	ON	閉
18	竹の塚中学校	7月10日	1F	保健室	9:55	0.01	0.32	ON	閉
			2F	3-2	9:50	0.01	0.46	ON	開
			3F	2-1	9:45	0.02	0.36	ON	開
			4F	1-2	9:40	0.01	0.44	ON	開
19	東綾瀬中学校	7月12日	1F	8組普通教室	10:15	0.02	0.31	ON	閉
			2F	2-3	10:10	0.02	0.34	ON	閉
			3F	1-4	10:05	0.02	0.32	ON	閉
20	青井中学校	7月6日	1F	1-1	9:28	0.01	0.34	ON	閉
			2F	3-1	9:23	0.01	0.31	ON	閉
			3F	2-2	9:16	0.01	0.37	ON	閉

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
 測定位置:机上高さ

測定結果一覧

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
 検査項目:浮遊粉じん、気流
 測定時期:令和5年度 夏期

令和5年9月29日
 株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
21	花畑中学校	7月5日	1F	5組A教室	10:27	0.01	0.28	ON	閉
			2F	3-1	10:22	0.01	0.41	ON	閉
			3F	2-1	10:17	0.01	0.34	ON	閉
			4F	1-3	10:12	0.01	0.41	ON	閉
22	蒲原中学校	7月12日	1F	金工室	11:43	0.02	0.62	ON	閉
			2F	3-3	11:37	0.02	0.45	ON	閉
			3F	2-5	11:30	0.03	0.44	ON	閉
			4F	1-4	11:25	0.01	0.34	ON	閉
23	西新井中学校	7月19日	1F	ランチルーム	12:05	0.02	0.61	ON	閉
			2F	3-4	12:00	0.02	0.52	ON	閉
			3F	2-2	11:55	0.02	0.44	ON	閉
			4F	1-6	11:50	0.01	0.37	ON	閉
24	入谷中学校	6月29日	1F	保健室	12:32	0.02	0.27	ON	閉
			2F	3-1	12:27	0.02	0.37	ON	開
			3F	2-1	12:22	0.02	0.26	ON	閉
			4F	1-1	12:16	0.02	0.36	ON	開
25	伊興中学校	7月7日	1F	7組B教室	11:55	0.03	0.50	ON	開
			2F	美術室	11:50	0.01	0.46	ON	開
			3F	3-3	11:45	0.02	0.39	ON	閉
			4F	1-5	11:35	0.01	0.44	ON	閉
26	花畑北中学校	7月5日	1F	木工室	11:24	0.01	0.35	ON	開
			2F	職員室	11:18	0.01	0.34	ON	開
			3F	2-1	11:11	0.01	0.36	ON	開
			4F	1-1	11:05	0.01	0.26	ON	閉
27	花保中学校	7月5日	1F	第1学習室	11:59	0.01未満	0.46	ON	閉
			2F	学習室	11:51	0.01	0.25	ON	開
			3F	3-2	11:46	0.03	0.34	ON	閉
			4F	1-2	11:40	0.01	0.37	ON	閉
28	谷中中学校	7月4日	1F	保健室	9:33	0.01	0.22	OFF	開
			2F	3-3	9:27	0.01	0.39	ON	閉
			3F	2-2	9:23	0.01	0.32	ON	開
			4F	1-4	9:17	0.01	0.3	ON	閉
29	栗島中学校	7月6日	1F	5組A	10:21	0.01	0.41	ON	開
			2F	3-2	10:16	0.01	0.56	ON	開
			3F	2-2	10:11	0.01	0.51	ON	開
			4F	1-2	10:05	0.01	0.49	ON	開
30	扇中学校	7月19日	1F	9-1	9:04	0.02	0.37	ON	閉
			2F	職員室	8:59	0.01	0.54	ON	閉
			3F	7-2	8:53	0.01	0.49	ON	閉
			4F	6-1	8:48	0.01	0.60	ON	閉

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
 測定位置:机上高さ

測定結果一覧

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
検査項目:浮遊粉じん、気流
測定時期:令和5年度 夏期

令和5年9月29日
株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
31	加賀中学校	6月29日	1F	学習室	10:11	0.01	0.33	ON	閉
			2F	3-2	10:06	0.01	0.38	ON	閉
			3F	2-1	10:00	0.01	0.38	ON	開
			4F	1-1	9:53	0.01	0.35	ON	閉
32	入谷南中学校	6月29日	1F	図書室	11:35	0.02	0.2	ON	閉
			2F	3-A	11:27	0.02	0.28	ON	閉
			3F	2-B	11:22	0.02	0.25	ON	開
			4F	1-C	11:17	0.01	0.56	ON	開
33	六月中学校	7月10日	1F	保健室	12:00	0.01	0.29	ON	閉
			2F	学習室2	11:55	0.01	0.3	ON	閉
			3F	2-4	11:50	0.01	0.38	ON	閉
			4F	1-3	11:45	0.02	0.42	ON	閉
34	千寿青葉中学校	7月13日	1F	第二音楽室	11:22	0.01未満	0.2	ON	閉
			2F	3-1	11:17	0.01未満	0.32	ON	閉
			3F	2-3	11:12	0.01未満	0.3	ON	閉
			4F	1-4	11:07	0.01未満	0.27	ON	閉
35	千寿桜堤中学校	7月13日	1F	保健室	13:39	0.01	0.33	ON	閉
			2F	3-2	13:34	0.01未満	0.31	ON	閉
			3F	2-3	13:29	0.01	0.33	ON	閉
			4F	1-1	13:24	0.01	0.25	ON	閉
	以下余白								

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
測定位置:机上高さ

測定結果一覧

件 名: 学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
 検査項目: 浮遊粉じん、気流
 測定時期: 令和5年度 冬期

令和6年2月20日
 株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
1	千寿小学校	2月5日	1F	図工室	9:20	0.01未満	0.14	ON	閉
			2F	1-3	9:15	0.01	0.08	ON	開
			3F	2-2	9:11	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			4F	4-5	9:07	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			5F	6-3	9:03	0.01未満	0.12	ON	閉
2	千寿本町小学校	2月5日	1F	保健室	11:19	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	6-2	11:14	0.01未満	0.29	ON	開
			3F	5-1	11:10	0.01未満	0.13	ON	開
			4F	3-1	11:06	0.01未満	0.05未満	ON	開
3	千寿常東小学校	2月5日	1F	1-3	11:50	0.01	0.05未満	ON	開
			2F	2-1	11:40	0.01	0.23	ON	開
			3F	4-3	11:45	0.01	0.08	ON	開
4	足立小学校	2月6日	1F	職員室	11:18	0.01未満	0.14	ON	閉
			2F	1-1	11:13	0.01未満	0.16	ON	開
			3F	2-3	11:09	0.01未満	0.07	ON	閉
			4F	3-2	11:05	0.01未満	0.08	ON	開
5	千寿桜小学校	2月5日	1F	1-2	10:16	0.01未満	0.13	ON	閉
			2F	2-2	10:20	0.01未満	0.21	ON	開
			3F	4-2	10:12	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			4F	6-1	10:08	0.01未満	0.18	ON	開
6	千寿第八小学校	2月5日	1F	6-1	14:04	0.01	0.05未満	ON	開
			2F	1-2	13:59	0.01	0.06	ON	開
			3F	3-2	13:54	0.01	0.05未満	ON	開
7	千寿双葉小学校	2月5日	1F	職員室	10:49	0.01	0.06	ON	閉
			2F	2-1	10:44	0.01	0.05	ON	開
			3F	6-2	10:40	0.01	0.05未満	ON	開
8	西新井小学校	2月7日	1F	職員室	11:50	0.01未満	0.11	ON	閉
			2F	2-3	11:46	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			3F	3-3	11:42	0.02	0.05未満	OFF	閉
			4F	5-2	11:58	0.01	0.09	ON	開
9	西新井第一小学校	2月7日	1F	職員室	11:15	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	1-1	11:21	0.01未満	0.05未満	ON	開
			3F	4-1	11:07	0.01	0.11	ON	開
			4F	6-2	11:11	0.01未満	0.05未満	ON	閉
10	西新井第二小学校	11月28日	1F	1-1	10:04	0.02	0.06	ON	閉
			2F	3-1	10:00	0.02	0.05未満	OFF	開
			3F	4-1	9:56	0.02	0.05未満	OFF	閉

検査方法: 学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
 測定位置: 机上高さ

測定結果一覧

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
 検査項目:浮遊粉じん、気流
 測定時期:令和5年度 冬期

令和6年2月20日
 株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
11	西伊興小学校	11月28日	1F	いなほ2	10:28	0.01	0.34	ON	開
			2F	3-1	10:23	0.02	0.05未満	OFF	閉
			3F	算数室	10:18	0.02	0.15	ON	開
12	興本小学校	2月7日	1F	こども塾	11:54	0.01未満	0.05未満	ON	開
			2F	1-2	11:49	0.01	0.18	ON	閉
			3F	3-2	11:45	0.01	0.06	ON	閉
13	本木小学校	1月31日	1F	職員室	13:40	0.01	0.05未満	ON	閉
			2F	3-1	13:54	0.01	0.05未満	ON	閉
			3F	6-2	13:49	0.01	0.05未満	ON	閉
			4F	音楽室	13:45	0.01	0.07	ON	閉
14	寺地小学校	1月31日	1F	1-2	11:35	0.01	0.11	ON	閉
			2F	3-1	11:31	0.01	0.05未満	OFF	閉
			3F	6-1	11:25	0.01	0.05未満	ON	閉
15	関原小学校	1月25日	1F	職員室	11:54	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	2-1	11:49	0.01未満	0.07	ON	閉
			3F	4-1	11:44	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			4F	6-1	11:40	0.01未満	0.05未満	ON	開
16	江北小学校	2月7日	1F	こうや5	8:58	0.01	0.05未満	ON	閉
			2F	6-3	8:54	0.01	0.05未満	ON	閉
			3F	4-2	8:50	0.01	0.05未満	ON	閉
			4F	3-4	8:45	0.01	0.05未満	ON	閉
17	扇小学校	1月31日	1F	職員室	10:39	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	算数ルーム	10:35	0.01	0.11	OFF	開
			3F	5-1	10:31	0.01	0.05未満	ON	閉
18	鹿浜五色桜小学校	2月7日	1F	保健室	9:26	0.01	0.05未満	ON	閉
			2F	2-2	9:38	0.01	0.05未満	ON	閉
			3F	4-2	9:34	0.01	0.07	ON	閉
			4F	6-2	9:30	0.01	0.11	ON	閉
19	鹿浜第一小学校	11月20日	1F	職員室	8:54	0.01未満	0.05	OFF	開
			2F	2-3	8:49	0.01	0.05未満	OFF	開
			3F	5-1	8:45	0.01	0.05未満	OFF	開
20	鹿浜未来小学校	11月20日	1F	図書室	9:30	0.01未満	0.05	OFF	閉
			2F	1-2	9:26	0.01未満	0.05未満	OFF	開
			3F	3-1	9:22	0.01未満	0.05未満	OFF	開
			4F	5-2	9:18	0.01	0.05	OFF	開

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
 測定位置:机上高さ

測定結果一覧

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
 検査項目:浮遊粉じん、気流
 測定時期:令和5年度 冬期

令和6年2月20日
 株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
21	皿沼小学校	11月20日	1F	家庭科室	10:32	0.01未満	0.06	OFF	開
			2F	3-2	10:41	0.01未満	0.08	OFF	開
			3F	第1学習室	10:37	0.01未満	0.11	OFF	開
22	新田小学校	1月31日	1F	保健室	9:11	0.01	0.13	ON	開
			2F	6-3	9:03	0.01	0.09	ON	開
			3F	5-1	8:59	0.01	0.05未満	ON	閉
			4F	算数室	8:55	0.01	0.05未満	OFF	閉
23	宮城小学校	1月31日	1F	1-2	9:46	0.01	0.05未満	ON	開
			2F	2-2	9:40	0.01	0.05未満	OFF	閉
			3F	6-1	9:37	0.01	0.05未満	OFF	開
24	舎人小学校	2月7日	1F	1-2	10:48	0.01	0.05	ON	閉
			2F	2-2	10:44	0.01	0.11	ON	閉
			3F	6-1	10:40	0.01	0.14	ON	閉
25	舎人第一小学校	11月20日	1F	1-1	14:14	0.01未満	0.09	OFF	閉
			2F	3-2	14:10	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			3F	4-3	14:06	0.01未満	0.09	OFF	開
			4F	6-1	14:01	0.01未満	0.31	OFF	開
26	足立入谷小学校	11月20日	1F	職員室	13:46	0.01未満	0.05未満	OFF	開
			2F	2-1	13:41	0.01	0.05未満	OFF	開
			3F	5-1	13:38	0.01	0.08	OFF	開
27	古千谷小学校	11月28日	1F	多目的室	13:16	0.01	0.05未満	OFF	閉
			2F	1-3	13:21	0.02	0.12	OFF	開
			3F	6-3	13:25	0.01	0.07	OFF	開
28	梅島小学校	2月6日	1F	2-2	14:12	0.01未満	0.15	ON	開
			2F	3-2	14:07	0.01未満	0.05未満	ON	開
			3F	5-1	14:03	0.01未満	0.05未満	ON	開
			4F	理科室	13:59	0.01未満	0.06	ON	閉
29	梅島第一小学校	1月25日	1F	家庭科室	10:28	0.01未満	0.17	ON	開
			2F	3-2	10:22	0.01未満	0.26	ON	開
			3F	5-2	10:18	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
30	梅島第二小学校	2月6日	1F	ひまわり	12:07	0.01	0.05未満	ON	閉
			2F	2-2	12:03	0.01	0.21	ON	閉
			3F	3-2	11:59	0.01未満	0.33	ON	閉
			4F	5-1	11:51	0.01	0.11	ON	開

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
 測定位置:机上高さ

測定結果一覧

件 名: 学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託

検査項目: 浮遊粉じん、気流

測定時期: 令和5年度 冬期

令和6年2月20日

株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値: 0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値: 0.5 以下	エアコン	窓
31	島根小学校	1月25日	1F	2-1	9:27	0.01	0.13	ON	閉
			2F	ねっこの部屋	9:23	0.01未満	0.12	ON	開
			3F	6-2	9:19	0.01未満	0.17	ON	閉
32	中島根小学校	1月25日	1F	マルチルーム	9:56	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			2F	1-2	9:52	0.01未満	0.07	ON	閉
			3F	5-2	9:48	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
33	亀田小学校	1月25日	1F	かがやき教室2	11:19	0.01未満	0.29	ON	閉
			2F	1-1	11:15	0.01未満	0.16	ON	閉
			3F	6-3	11:11	0.01未満	0.18	ON	閉
34	栗原小学校	1月25日	1F	1-2	13:53	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			2F	2-2	13:42	0.01未満	0.06	ON	開
			3F	5-2	13:48	0.01未満	0.09	ON	開
35	栗原北小学校	11月28日	1F	保健室	9:37	0.02	0.09	ON	開
			2F	くりの木	9:32	0.02	0.13	ON	閉
			3F	4-1	9:26	0.02	0.05未満	OFF	閉
			4F	6-1	9:22	0.01	0.05未満	OFF	開
36	栗島小学校	11月27日	1F	2-1	10:02	0.01	0.05未満	OFF	開
			2F	4-2	9:58	0.01	0.05未満	OFF	閉
			3F	5-1	9:53	0.01未満	0.05未満	ON	閉
37	加平小学校	11月27日	1F	教育相談室	12:04	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	2-1	12:00	0.01	0.05未満	ON	開
			3F	4-1	11:56	0.01未満	0.05未満	ON	閉
38	東栗原小学校	1月31日	1F	1-2	14:23	0.01	0.05未満	OFF	閉
			2F	3-2	14:19	0.01	0.05未満	OFF	閉
			3F	4-1	14:14	0.01	0.11	ON	閉
39	平野小学校	11月27日	1F	平野ルーム	11:31	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	3-1	11:27	0.01未満	0.17	ON	閉
			3F	6-1	11:22	0.01	0.05未満	ON	閉
40	弥生小学校	2月6日	1F	図工室	9:22	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	2-3	9:17	0.01未満	0.11	ON	閉
			3F	5-2	9:13	0.01未満	0.05未満	ON	閉

検査方法: 学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1. 教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法

測定位置: 机上高さ

測定結果一覧

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
 検査項目:浮遊粉じん、気流
 測定時期:令和5年度 冬期

令和6年2月20日
 株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
41	弘道小学校	2月6日	1F	にこにこ教室②	10:43	0.01未満	0.19	ON	開
			2F	算数教室①	10:33	0.01未満	0.05未満	ON	開
			3F	6-1	10:38	0.01未満	0.09	ON	閉
42	弘道第一小学校	2月6日	1F	保健室	10:14	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	1-2	10:10	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			3F	5-1	10:06	0.01未満	0.05未満	ON	開
43	青井小学校	11月27日	1F	保健室	9:03	0.01未満	0.14	ON	閉
			2F	2-2	8:59	0.01	0.22	ON	開
			3F	3-1	8:55	0.01	0.05未満	OFF	開
			4F	5-1	8:50	0.01	0.07	OFF	開
44	綾瀬小学校	1月29日	1F	図書室	9:03	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	1-1	8:59	0.01未満	0.08	ON	開
			3F	3-1	8:54	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			4F	5-2	8:50	0.01未満	0.05未満	OFF	開
			5F	6-1	8:45	0.01未満	0.05未満	ON	開
45	東綾瀬小学校	1月29日	1F	1-2	9:50	0.01未満	0.11	ON	開
			2F	4-3	9:46	0.01未満	0.05未満	ON	開
			3F	5-2	9:42	0.01未満	0.22	ON	開
46	東加平小学校	11月21日	1F	職員室	8:36	0.01	0.05未満	ON	閉
			2F	4-3	8:45	0.01	0.05未満	OFF	開
			3F	4-1	8:41	0.01	0.05未満	OFF	閉
47	東湊江小学校	1月29日	1F	きりのは学級	11:00	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	6-3	10:56	0.01未満	0.05未満	ON	開
			3F	4-3	10:51	0.01	0.13	ON	閉
48	中川小学校	11月21日	1F	1-1	11:12	0.01未満	0.11	ON	開
			2F	2-1	11:08	0.01未満	0.07	ON	閉
			3F	5-1	11:04	0.01	0.05未満	OFF	開
49	中川北小学校	11月21日	1F	職員室	11:34	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			2F	2-1	11:42	0.01	0.09	OFF	閉
			3F	6-1	11:38	0.01	0.05未満	OFF	閉
50	辰沼小学校	11月21日	1F	保健室	9:54	0.01未満	0.31	ON	開
			2F	理科室	9:58	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			3F	3-1	9:49	0.01	0.05未満	OFF	開
			4F	4-2	9:45	0.01未満	0.05未満	OFF	閉

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
 測定位置:机上高さ

測定結果一覧

件 名: 学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
 検査項目: 浮遊粉じん、気流
 測定時期: 令和5年度 冬期

令和6年2月20日
 株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
51	中川東小学校	11月21日	1F	ことばときこえの教室	10:48	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			2F	1-1	10:52	0.01	0.05未満	OFF	開
			3F	2-2	10:43	0.01	0.05未満	ON	開
			4F	5-1	10:39	0.01未満	0.08	OFF	閉
52	北三谷小学校	1月29日	1F	職員室	10:08	0.01未満	0.06	ON	閉
			2F	3-1	10:04	0.01未満	0.08	ON	開
			3F	5-2	10:00	0.01未満	0.05未満	ON	閉
53	大谷田小学校	1月29日	1F	第2算数少人数教室	13:30	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			2F	1-2	13:25	0.01未満	0.05未満	ON	開
			3F	5-1	13:21	0.01未満	0.05未満	OFF	開
54	長門小学校	1月29日	1F	6-1	13:59	0.01未満	0.05未満	OFF	開
			2F	2-1	13:55	0.01未満	0.13	ON	閉
			3F	3-2	13:51	0.01未満	0.07	ON	閉
55	花畑小学校	11月22日	1F	ランチルーム兼会議室	9:22	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			2F	2-2	9:18	0.01	0.05未満	OFF	開
			3F	4-1	9:14	0.01	0.05未満	OFF	閉
56	花畑第一小学校	11月22日	1F	職員室	9:54	0.01未満	0.05未満	OFF	開
			2F	2-1	9:50	0.01	0.05未満	OFF	開
			3F	4-2	9:46	0.01	0.05	OFF	閉
57	花畑西小学校	11月30日	1F	1-1	8:58	0.01	0.05未満	OFF	閉
			2F	3-2	8:54	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			3F	5-2	8:50	0.01	0.05未満	OFF	閉
58	桜花小学校	11月22日	1F	保健室	10:47	0.01	0.15	ON	閉
			2F	2-2	10:42	0.03	0.05未満	OFF	閉
			3F	5-2	10:38	0.02	0.05未満	OFF	開
59	花保小学校	11月22日	1F	保健室	12:16	0.01	0.05未満	ON	開
			2F	3-3	12:12	0.02	0.05未満	OFF	閉
			3F	5-2	12:08	0.02	0.05未満	OFF	開
60	六木小学校	11月21日	1F	職員室	12:05	0.01未満	0.05	OFF	閉
			2F	3-2	12:01	0.01未満	0.09	ON	開
			3F	4-3	11:57	0.01未満	0.05未満	OFF	閉

検査方法: 学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1. 教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
 測定位置: 机上高さ

測定結果一覧

件 名: 学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
 検査項目: 浮遊粉じん、気流
 測定時期: 令和5年度 冬期

令和6年2月20日
 株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
61	渚江小学校	11月30日	1F	1-2	10:13	0.01	0.05未満	ON	開
			2F	2-2	10:09	0.01	0.11	ON	開
			3F	4-2	10:05	0.01	0.11	ON	開
62	渚江第一小学校	11月30日	1F	1-2	11:18	0.01未満	0.07	OFF	開
			2F	2-2	11:13	0.01	0.05未満	OFF	閉
			3F	5-1	11:09	0.01未満	0.08	ON	開
63	西保木間小学校	11月30日	1F	多目的室	9:50	0.01	0.05未満	OFF	閉
			2F	2-1	9:46	0.01	0.05未満	OFF	開
			3F	学習室2	9:41	0.01	0.08	OFF	閉
64	保木間小学校	11月30日	1F	1-1	11:52	0.01	0.05未満	ON	閉
			2F	3-2	11:48	0.01未満	0.05未満	OFF	開
			3F	6-1	11:44	0.01未満	0.05未満	ON	開
65	竹の塚小学校	1月25日	1F	職員室	8:54	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	3-2	8:48	0.01未満	0.19	ON	開
			3F	4-2	8:43	0.01未満	0.17	ON	開
66	伊興小学校	11月28日	1F	職員室	10:58	0.01	0.06	ON	閉
			2F	1-1	10:54	0.02	0.06	OFF	開
			3F	4-3	10:51	0.02	0.16	ON	開
			4F	3-1	10:47	0.01	0.12	OFF	開
67	東伊興小学校	11月28日	1F	算数教室	11:44	0.02	0.05未満	OFF	閉
			2F	2-2	11:48	0.02	0.05	OFF	開
			3F	4-3	11:52	0.02	0.05未満	OFF	開
	以下余白								

検査方法: 学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
 測定位置: 机上高さ

測定結果一覧

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
検査項目:浮遊粉じん、気流
測定時期:令和5年度 冬期

令和6年2月20日

株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
1	第一中学校	2月5日	1F	1・2・3年E組	8:53	0.01未満	0.09	ON	閉
			2F	3-C	8:46	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			3F	2-A	8:44	0.01未満	0.05未満	ON	開
			4F	1-A	8:40	0.01未満	0.12	ON	開
2	第四中学校	2月6日	1F	保健室	8:53	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	3-4	8:49	0.01未満	0.05未満	ON	開
			3F	2-3	8:43	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			4F	1-5	8:37	0.01未満	0.05未満	ON	開
3	第五中学校	2月7日	1F	あゆみ教室	14:03	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	3-B	13:48	0.01未満	0.08	ON	閉
			3F	2-B	13:52	0.01未満	0.09	ON	開
			4F	1-B	13:54	0.01	0.07	ON	閉
4	第六中学校	1月31日	1F	保健室	12:04	0.01	0.05未満	ON	開
			2F	3-B	11:59	0.01	0.05未満	ON	閉
			3F	2-A	11:55	0.01	0.07	OFF	開
			4F	1-A	11:51	0.01	0.05未満	OFF	閉
5	第七中学校	1月25日	1F	職員室	12:25	0.01未満	0.09	ON	閉
			2F	3-2	12:16	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			3F	2-2	12:12	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			4F	1-1	12:08	0.01未満	0.05未満	ON	閉
6	第九中学校	2月6日	1F	保健室	13:39	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	3-1	13:43	0.01	0.05未満	ON	閉
			3F	2-3	13:34	0.01	0.11	ON	閉
			4F	1-5	13:30	0.01	0.06	ON	閉
7	第十中学校	1月25日	1F	技術室	10:55	0.01未満	0.21	ON	開
			2F	3-2	10:49	0.01未満	0.07	ON	開
			3F	2-1	10:44	0.01未満	0.12	ON	開
			4F	1-2	10:40	0.01未満	0.05未満	ON	閉
8	第十一中学校	2月6日	1F	3-6	9:53	0.01未満	0.11	ON	閉
			2F	3-2	9:47	0.01未満	0.08	ON	閉
			3F	1-1	9:43	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			4F	1-4	9:38	0.01未満	0.05未満	ON	閉
9	第十二中学校	1月29日	1F	第一技術室	11:37	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			2F	3-3	11:32	0.01未満	0.11	ON	閉
			3F	1-2	11:25	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			4F	2-1	11:29	0.01未満	0.05未満	ON	開
10	第十三中学校	11月22日	1F	7組教室	8:55	0.01	0.05未満	OFF	閉
			2F	3年学習室	8:50	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			3F	2-6	8:46	0.01	0.31	OFF	閉
			4F	1-4	8:41	0.01	0.05未満	OFF	閉

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
測定位置:机上高さ

測定結果一覧

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
検査項目:浮遊粉じん、気流
測定時期:令和5年度 冬期

令和6年2月20日

株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
11	第十四中学校	11月28日	1F	3-5	9:01	0.02	0.05未満	OFF	閉
			2F	3-2	8:57	0.01	0.15	ON	閉
			3F	2-4	8:50	0.02	0.06	OFF	開
			4F	1-2	8:46	0.02	0.05未満	OFF	開
12	江南中学校	1月31日	1F	職員室	10:13	0.02	0.05未満	ON	閉
			2F	3-B	10:08	0.01	0.16	ON	閉
			3F	2-B	10:04	0.01	0.05未満	ON	閉
			4F	1-B	10:00	0.01	0.14	ON	閉
13	新田中学校	1月31日	1F	職員室	9:15	0.02	0.12	ON	閉
			2F	9-1	9:07	0.01	0.06	ON	閉
			3F	8-3	8:51	0.01	0.05未満	OFF	閉
			4F	7-1	8:46	0.01	0.05未満	OFF	閉
14	江北桜中学校	1月31日	1F	多目的ホール	11:15	0.01	0.26	OFF	閉
			2F	3-3	11:10	0.01	0.05	ON	閉
			3F	2-2	11:06	0.01	0.06	ON	閉
			4F	1-1	11:02	0.01	0.05未満	ON	閉
15	鹿浜菜の花中学校	2月7日	1F	7組教室1	12:48	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	3-3	12:40	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			3F	2-2	12:35	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			4F	1-4	12:30	0.01未満	0.05未満	ON	閉
16	東島根中学校	11月27日	1F	職員室	11:11	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	2階学習室	11:06	0.01	0.05未満	ON	閉
			3F	3階学習室	11:02	0.01	0.05未満	OFF	開
			4F	4階学習室	10:58	0.01	0.05未満	OFF	開
17	溯江中学校	11月30日	1F	保健室	10:40	0.01	0.08	OFF	開
			2F	3-3	10:47	0.01	0.05未満	ON	開
			3F	2-3	10:34	0.01	0.05	ON	開
			4F	1-2	10:29	0.01	0.05未満	OFF	開
18	竹の塚中学校	11月30日	1F	保健室	9:28	0.01未満	0.14	ON	閉
			2F	3-2	9:15	0.01未満	0.14	ON	開
			3F	社会科室	9:19	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			4F	1-2	9:23	0.01	0.09	OFF	開
19	東綾瀬中学校	1月29日	1F	職員室	9:23	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	英語教室1	9:18	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			3F	1-3	9:13	0.01未満	0.05未満	ON	開
20	青井中学校	11月27日	1F	1-1	9:29	0.01	0.05未満	ON	閉
			2F	学習室	9:33	0.01	0.05未満	OFF	閉
			3F	数学室	9:24	0.01	0.05未満	OFF	閉

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
測定位置:机上高さ

測定結果一覧

件 名: 学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託
 検査項目: 浮遊粉じん、気流
 測定時期: 令和5年度 冬期

令和6年2月20日

株式会社 H E R

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
21	花畑中学校	11月22日	1F	木工室	10:17	0.01未満	0.08	ON	閉
			2F	3-2	10:13	0.01	0.05未満	ON	閉
			3F	2-1	10:09	0.01	0.05未満	ON	開
			4F	1-1	10:05	0.01	0.05未満	OFF	閉
22	蒲原中学校	1月29日	1F	保健室	10:37	0.01未満	0.13	ON	開
			2F	3-2	10:33	0.01未満	0.09	ON	開
			3F	2-2	10:29	0.01未満	0.12	ON	閉
			4F	1-5	10:25	0.01未満	0.12	ON	開
23	西新井中学校	2月7日	1F	カウンセリングルーム	14:29	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	3-4	14:33	0.02	0.05未満	OFF	閉
			3F	2-2	14:24	0.01	0.05未満	OFF	閉
			4F	1-2	14:20	0.01未満	0.05未満	ON	開
24	入谷中学校	11月20日	1F	主事室	12:10	0.01未満	0.08	ON	閉
			2F	3-2	12:03	0.01未満	0.06	OFF	開
			3F	2-1	11:58	0.01未満	0.05未満	OFF	開
			4F	1-1	11:54	0.01未満	0.05	ON	開
25	伊興中学校	11月28日	1F	7組A教室	11:22	0.02	0.16	OFF	開
			2F	被服室	11:27	0.01	0.05未満	OFF	閉
			3F	1-1	11:17	0.02	0.07	OFF	開
			4F	1-6	11:12	0.01	0.05未満	OFF	開
26	花畑北中学校	11月22日	1F	木工室	11:10	0.01	0.05未満	OFF	開
			2F	三年学習室	11:15	0.01	0.05未満	OFF	閉
			3F	2-1	11:05	0.01	0.23	ON	閉
			4F	一年学習室	11:00	0.01	0.05未満	OFF	閉
27	花保中学校	11月22日	1F	第2学習室	11:53	0.01	0.42	ON	開
			2F	教育相談室	11:57	0.01	0.19	ON	閉
			3F	3-1	11:48	0.01	0.05未満	OFF	開
			4F	1-1	11:44	0.01	0.05未満	OFF	開
28	谷中中学校	11月21日	1F	保健室	9:27	0.01未満	0.05未満	ON	開
			2F	3-1	9:23	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			3F	2-2	9:09	0.01	0.07	OFF	閉
			4F	1-4	9:15	0.01未満	0.05未満	ON	開
29	栗島中学校	11月27日	1F	5組A	10:27	0.01	0.05未満	OFF	閉
			2F	3-2	10:31	0.01	0.05未満	OFF	開
			3F	2-3	10:22	0.01	0.05未満	OFF	開
			4F	1-2	10:18	0.01	0.05未満	OFF	開
30	扇中学校	2月7日	1F	9-1	13:30	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			2F	職員室	13:35	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			3F	8-1	13:26	0.01	0.05未満	OFF	閉
			4F	6-1	13:21	0.01	0.05未満	ON	閉

検査方法: 学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法
 測定位置: 机上高さ

測定結果一覽

件 名:学校教室内浮遊粉じん・気流検査委託

検査項目:浮遊粉じん、気流

測定時期:令和5年度 冬期

令和6年2月20日

株式会社HER

番号	学校名	測定日	フロア	教室	時刻	浮遊粉じん (mg/m ³) 基準値:0.10 以下	気流 (m/秒) 基準値:0.5 以下	エアコン	窓
31	加賀中学校	11月20日	1F	学習室	10:12	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			2F	学習室	10:07	0.01未満	0.05未満	OFF	開
			3F	2-1	10:02	0.01未満	0.14	OFF	開
			4F	1-2	9:58	0.01未満	0.05未満	OFF	開
32	入谷南中学校	11月20日	1F	被覆室	11:29	0.01未満	0.05未満	OFF	閉
			2F	3-A	11:24	0.01未満	0.05未満	OFF	開
			3F	2-A	11:20	0.01未満	0.27	OFF	開
			4F	1-C	11:15	0.01未満	0.05未満	ON	開
33	六月中学校	11月30日	1F	職員室	12:17	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			2F	3-3	12:13	0.01未満	0.07	ON	閉
			3F	2-5	12:09	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			4F	1-4	12:04	0.01未満	0.05未満	ON	閉
34	千寿青葉中学校	2月5日	1F	保健室	9:39	0.01未満	0.07	ON	閉
			2F	3-2	9:34	0.01未満	0.08	ON	閉
			3F	2-2	9:50	0.01未満	0.31	ON	閉
			4F	1-3	9:46	0.01未満	0.05	ON	閉
35	千寿桜堤中学校	2月5日	1F	技術室	13:16	0.01	0.05未満	ON	閉
			2F	3-2	13:30	0.01未満	0.05未満	ON	閉
			3F	2-4	13:25	0.01	0.05未満	ON	閉
			4F	1-3	13:21	0.01	0.25	ON	閉
	以下余白								

検査方法:学校保健安全法の定める学校環境衛生基準の「1.教室等の環境に係る学校環境衛生基準」に基づく方法

測定位置:机上高さ