

令和4年度

循環ろ過機処理水検査結果報告書

実施年月日	別表のとおり
検査担当者	民間委託業者
検査項目	濁度
検査結果	別表のとおり
判定基準	濁度0.5 度以下であること。また、0.1 度以下であることが望ましい。

No.	学校名	採取日時	測定結果 (度)	判定
106	足立小学校	8/10	0.1未満	○
109	千寿第八小学校	8/1	0.1未満	○
114	西新井第一小学校	8/25	0.1未満	○
115	西新井第二小学校	8/2	0.80	×
116	西伊興小学校	8/2	0.1未満	○
121	関原小学校	8/25	1.10	×
122	江北小学校	8/9	0.1未満	○
125	鹿浜五色桜小学校	8/5	0.1未満	○
126	鹿浜第一小学校	8/5	1.50	×
128	鹿浜西小学校	8/9	0.60	×
130	新田小学校	8/9	0.1未満	○
132	舎人小学校	8/5	0.1未満	○
133	梅島小学校	8/18	0.1未満	○
134	梅島第一小学校	8/18	0.1未満	○
135	梅島第二小学校	8/10	0.30	△
136	島根小学校	8/18	0.1未満	○
137	亀田小学校	8/10	0.1未満	○
138	栗原小学校	8/25	0.10	○
139	栗島小学校	8/10	1.70	×
140	加平小学校	8/24	0.1未満	○
141	東栗原小学校	8/24	0.1未満	○
142	弥生小学校	8/10	0.1未満	○
144	弘道小学校	8/10	0.1未満	○
145	弘道第一小学校	8/10	3.40	×
147	綾瀬小学校	8/8	0.1未満	○
148	東加平小学校	8/8	0.30	△
149	東浏江小学校	8/8	4.30	×
150	中川小学校	8/24	0.1未満	○
152	北三谷小学校	8/8	0.1未満	○
153	大谷田小学校	8/8	0.1未満	○
154	長門小学校	8/8	0.1未満	○
155	花畑小学校	8/9	0.1未満	○
156	花畑第一小学校	8/9	0.1未満	○
157	花畑西小学校	8/9	0.1未満	○
159	花保小学校	8/9	0.10	○
160	浏江小学校	8/19	0.10	○
161	浏江第一小学校	8/9	0.1未満	○
164	竹の塚小学校	8/18	0.1未満	○
165	伊興小学校	8/2	0.50	△
166	東伊興小学校	8/2	0.1未満	○
171	東綾瀬小学校	8/8	0.10	○
173	栗原北小学校	8/2	0.1未満	○
174	平野小学校	8/24	0.1未満	○
175	辰沼小学校	8/24	0.20	△
176	六木小学校	8/24	0.1未満	○
178	皿沼小学校	8/5	0.1未満	○
180	舎人第一小学校	8/5	0.40	△
182	千寿桜小学校	8/1	0.1未満	○
185	足立入谷小学校	8/29	0.1未満	○
186	千寿小学校	8/1	0.1未満	○
187	千寿常東小学校	8/1	0.40	△
188	千寿双葉小学校	8/1	0.1未満	○

平成21年文部科学省告示第60号「学校環境衛生基準

第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準」 準拠

測定方法 ; 平成15年厚生労働省告示第261号

基準値 ; 濁度0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが当

判定 ; ○は0.1度以下、△は0.1度を超過0.5度以下、×は0.5度を超過

No.	学校名	採取日時	測定結果 (度)	判定
201	第一中学校	8/1	0.1未満	○
204	第四中学校	8/10	2.10	×
205	第五中学校	8/25	0.70	×
206	第六中学校	8/25	1.10	×
207	第七中学校	8/25	2.70	×
209	第九中学校	8/10	0.40	△
210	第十中学校	8/18	0.1未満	○
211	第十一中学校	8/10	0.40	△
212	第十二中学校	8/24	0.1未満	○
213	第十三中学校	8/24	0.1未満	○
214	第十四中学校	8/2	0.40	△
217	江南中学校	8/9	0.1未満	○
218	新田中学校 ①	8/9	0.1未満	○
219	江北桜中学校	8/9	0.1未満	○
220	鹿浜菜の花中学校	8/5	0.20	△
221	東島根中学校	8/24	0.1未満	○
222	渚江中学校	8/9	0.20	△
223	竹の塚中学校	8/19	2.50	×
226	花畑中学校	8/9	1.30	×
227	蒲原中学校	8/9	0.1未満	○
228	青井小学校	8/10	0.1未満	○
229	入谷中学校	8/5	0.10	○
231	伊興中学校	8/2	1.60	×
232	花畑北中学校	8/9	0.80	×
233	花保中学校	8/9	0.10	○
234	谷中中学校	8/24	0.40	△
235	栗島中学校	8/10	1.50	×
237	加賀中学校	8/5	0.1未満	○
238	入谷南中学校	8/5	0.1未満	○
239	六月中学校	8/18	0.1未満	○
240	千寿青葉中学校	8/1	0.1未満	○
241	千寿桜堤中学校	8/1	0.1未満	○

平成21年文部科学省告示第60号「学校環境衛生基準

第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準」 準拠

測定方法 ; 平成15年厚生労働省告示第261号

基準値 ; 濁度0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが

判定 ; ○は0.1度以下、△は0.1度を超え0.5度以下、×は0.5度を超