

教 育 委 員 会 報 告

令和 7 年 1 月 1 4 日

件名	【追加】中川小学校における天井一部落下事故の対応経過報告について																																																
所管部課名	学校運営部 学校施設管理課 施設営繕部 中部地区建設課、東部地区建設課、西部地区建設課																																																
内 容	令和6年11月20日（水）に中川小学校で発生した教室の天井一部落下事故について、12月の定例会で報告した後の対応経過について、次のとおり報告する。																																																
	1 対応経過について																																																
	天井一部落下事故が発生した中川小学校および同様の施工（梁下への石膏ボードによる石膏ボードの接着工法）が確認された7校の対応経過は、以下のとおり。																																																
	<table><tr><th>No</th><th>学校名</th><th>使用禁止</th><th>補修状況</th><th>今後の見通し</th></tr><tr><td>1</td><td>中川小</td><td>11/27 解除</td><td>・ ボード撤去</td><td>撤去箇所補修</td></tr><tr><td>2</td><td>梅島小</td><td>12/2 解除</td><td>・ ビス打ち補強</td><td>ビス打ち補強予定</td></tr><tr><td>3</td><td>千寿本町小</td><td>1/7 解除</td><td>・ ビス打ち補強</td><td>（補修完了）</td></tr><tr><td>4</td><td>綾瀬小</td><td>12/2 解除</td><td>・ Lアングル補強</td><td>一部箇所のボード撤去および補修予定</td></tr><tr><td>5</td><td>東綾瀬小</td><td>（なし）</td><td>・ ビス打ち補強</td><td>（補修完了）</td></tr><tr><td>6</td><td>第一中</td><td>1/7 解除</td><td>・ ビス打ち補強</td><td>調査時ボード撤去箇所の補修実施予定</td></tr><tr><td>7</td><td>第十一中</td><td>（なし）</td><td>・ アスベスト調査中</td><td>ビス打ち補強予定</td></tr><tr><td>8</td><td>第十二中</td><td>（なし）</td><td>・ ボード撤去 ・ 撤去箇所補修</td><td>（補修完了）</td></tr></table>				No	学校名	使用禁止	補修状況	今後の見通し	1	中川小	11/27 解除	・ ボード撤去	撤去箇所補修	2	梅島小	12/2 解除	・ ビス打ち補強	ビス打ち補強予定	3	千寿本町小	1/7 解除	・ ビス打ち補強	（補修完了）	4	綾瀬小	12/2 解除	・ Lアングル補強	一部箇所のボード撤去および補修予定	5	東綾瀬小	（なし）	・ ビス打ち補強	（補修完了）	6	第一中	1/7 解除	・ ビス打ち補強	調査時ボード撤去箇所の補修実施予定	7	第十一中	（なし）	・ アスベスト調査中	ビス打ち補強予定	8	第十二中	（なし）	・ ボード撤去 ・ 撤去箇所補修	（補修完了）
	No	学校名	使用禁止	補修状況	今後の見通し																																												
	1	中川小	11/27 解除	・ ボード撤去	撤去箇所補修																																												
	2	梅島小	12/2 解除	・ ビス打ち補強	ビス打ち補強予定																																												
	3	千寿本町小	1/7 解除	・ ビス打ち補強	（補修完了）																																												
	4	綾瀬小	12/2 解除	・ Lアングル補強	一部箇所のボード撤去および補修予定																																												
	5	東綾瀬小	（なし）	・ ビス打ち補強	（補修完了）																																												
6	第一中	1/7 解除	・ ビス打ち補強	調査時ボード撤去箇所の補修実施予定																																													
7	第十一中	（なし）	・ アスベスト調査中	ビス打ち補強予定																																													
8	第十二中	（なし）	・ ボード撤去 ・ 撤去箇所補修	（補修完了）																																													
2 その他の学校への点検実施について																																																	
中川小学校と同様のリニューアル工事実施校など、11月21日（木）から25日（月）までの緊急一斉点検の対象となった学校以外の残りの学校についても、万一の見落としを防ぐため、専門業者による天井安全点検を実施中である。																																																	

	(1) 点検契約期間 令和7年1月8日(水)から同年3月31日(月)まで (2) 点検内容 梁下天井部分の打診や点検口からの目視等による接着工法使用箇所の特 定 (3) 対象校 50校(施設営繕部職員による点検未実施校) 3 今後の予定 接着工法が確認された学校の補修工事と安全点検の実施結果について、引き続き定例会等を通じて報告していく。
--	---