

(提出先)  
足立区長

## LEDランプ導入に関する確認報告書

1 対象物件名称 \_\_\_\_\_

2 対象物件住所 足立区 \_\_\_\_\_

3 工事完了年月日 \_\_\_\_\_ 年 月 日

### 4 安全確認チェックリスト

	確認項目	チェック	備考
1	ソケット、電線、電源ターミナル（端子台）等に変色、硬化、ひび割れ、芯線露出などがない。	<input type="checkbox"/>	
2	既設の蛍光灯器具の安定器を取り外している。 または既設の安定器をそのまま使用する場合、安定器が劣化していない（照明器具の使用期間が3万時間を超えていない）。	<input type="checkbox"/>	
3	LED ランプの電圧、電流は、ソケットの定格値（電圧、電流）以下である。	<input type="checkbox"/>	

上記のとおり報告します。

工事業者名 \_\_\_\_\_

所在地 \_\_\_\_\_

代表者名 \_\_\_\_\_

電話番号 \_\_\_\_\_

※ 既設の蛍光灯ランプを LED ランプへ交換する工事を行った場合は、この報告書を作成してください（照明器具全体を交換した場合を除く）。